

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN EN 10204 (2.2)**

CERTIFICATE OF CONFORMITY ACCORDING EN 10204 (2.2)

PARA ACCESORIOS DE PP SERIE 7

SERIE 7 PP COMPRESION FITTINGS

Alcance:**Scope:**

ARTICULO	MATERIAL	DN	SDR DEL TUBO
PP Accesorios SERIE 7	PP	16-180	PE 100 SDR 11

Certificamos:**We certify:**

Que los accesorios comprendidos en el alcance cumplen con las siguientes exigencias para tuberías plásticas:

The fittings included in the scope fulfill with the following requirements for plastic pipes:

ENSAYO	NORMA	CONDICIONES
1. TEST RESISTENCIA CUERPO 1. Plastic Body Fitting Test	AS/NZS 4129:2000 Aptdo. 1.12.2	* 20°C 1 hora 2.5 PN
2. RESISTENCIA PRESIÓN INTERNA 2. Resistance to Internal Pressure	ISO 14236:2000 Aptdo. 8.3.3.1	95°C 1000 horas 0.4 PN
3. PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE LA UNIÓN 3. Hydrostatic Pressure Test for Assembled Joints	AS/NZS 4129:2000 Aptdo. 2.4.2	* 20°C 1000 horas 1.2 PN
4. TEST ESTANQUIDAD A LARGA DURACIÓN DE LA UNIÓN 4. Long-Term test for Leaktighness of Assembled Joints	ISO 14236:2000 Aptdo. 8.3.4.5	* 40°C 1000 horas 0.8 PN
5. ESTANQUIDAD EXTERNA 5. Liquid Infiltration Test	AS/NZS 4129:2000 Aptdo. 2.4.3 ISO 14236:2000 Aptdo. 8.3.4.4	* 20±5°C 1 hora 0.1 bar * 20±5°C 1 hora 0.8 bar
6. ESTANQUIDAD BAJO FLEXIÓN 6. Leak Tightness under Bending	AS/NZS 4129:2000 Aptdo. 2.4.4 ISO 14236:2000 Aptdo. 8.3.4.2.	* 20°C 20xD 1.8 PN
7. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 7. Resistance to Pull-Out	AS/NZS 4129:2000 Aptdo. 2.4.5 ISO 14236:2000 Aptdo. 8.3.4.3.	* 20°C 1 hora 2050 N

* Estos ensayos se han realizado como ensayos de tipo por dimensión y no para cada lote específico.

* Those tests have been made as type tests for dimension and not for specific batch number.

Este certificado tiene vigencia para el periodo 1/01/2021 al 31/12/2021.

This certificate is valid for the period 01/01/2021 to 31/12/2021.